

# ПАСПОРТ

## Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 им. Ф.А. Щербины

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Каневской р-н ст-ца. Новодеревянковская ул. Щербины 9

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 им. Ф.А. Щербины

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2334014574

Телефон: 4-63-58

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий: Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. После 1 июля 2016 г. капитальный ремонт объекта не проводился.

Плановая дата обследования: 05.2017

Фактическая дата обследования: 22.05.2017

Организация: МБОУ СОШ № 44 им. Ф.А. Щербины

Должность лица: Директор

ФИО: Троценко Т.В.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	находится в зоне видимости
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.



Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 м	п. 4.1.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	высота менее 3 м.
<b>Входная площадка</b>					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 м	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 м	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть

					при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	двери не прозрачные
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	



Тактильные указатели на поручнях	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Тактильный наполный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Не требуется	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Зона оказания услуги					
<b>Обслуживание в кабине</b>					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	

Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	



Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Провести ремонт при проведении капитального ремонта или реконструкции.
Знаки и указатели в зонах движения в залах помещений на высоте	С, Г, У, К	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Участки и территории	+	+	+	+	К	О	С	Г	Степень доступности	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») «#»
										Участки и территории	
Вход		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение		#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Средства информации		+	+	#	+	+	+	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов	Объект доступен	X	X	X	X	X	X	X	X
		Объект недоступен								

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Установить поручни к наружной лестнице с двух сторон на уровне 90 см. Наружную лестницу на входе

	продублировать пандусом с уклоном не более 5%, с поручнями с двух сторон в двух уровнях (70 см и 90 см). Ширину одной створки входной двери предусмотреть не менее 90 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Установить пристенный поручень к внутренней лестнице на уровне 90 см. Предусмотреть тактильный напольный указатель перед лестницей вверх и вниз. На поручнях лестниц разместить тактильные указатели и информацией об этаже здания. Высоту порогов и перепадов высот на путях движения предусмотреть не более 1,4 см.
Зона оказания услуги	Ширину входной двери в зону оказания услуг предусмотреть не менее 90 см, высоту порога входной двери не более 1,4 см
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение доступное для инвалидов с размерами не менее 1,65x1,8 м. Предусмотреть место для разворота кресла-коляски не менее 1,4 см, место рядом с унитазом не менее 0,75 м. Установить откидные опорные поручни к унитадам, стационарные поручни к раковинам. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовать системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова помощи), знаком доступности для инвалидов.
Средства информации	Информацию о назначении помещений внутри здания продублировать шрифтом Брайля или тактильно-рельефными знаками.

«22» мая 2017 г.

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Каневском районе



С.А. Целуйко